



Заказчик: ООО «Энергометра Плюс»
Применение: Управление погружными насосами ВЗУ
Оборудование: Шкаф управления ГРАНТОР® АЭП40-190-54П-11А с мягким пускателем
Год: 2004



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОМЕТРА ПЛЮС»

141007, Моск. Обл., г. Клин, ул. Транспортная, д. 6
E-mail: e_metra@klincity.ru

Тел. (224) 7097-80, 7-73-44
Факс (224/09624) 7-97-80

Исх. №15-11 от «15» ноября 2004 г.

**В отдел электрооборудования
Компания АДЛ**

Отзыв о применении шкафов управления типа АЭП на базе мягких пускателей Emotron серии MSF-190 Фирмы Emotron AB

ООО "Энергометра Плюс" выполнило объем работ по проектированию, монтажу внешнего электроснабжения ВЗУ №1,2,3,4,5, пуско-наладке поставленные шкафов управления типа АЭП (Компании АДЛ) погружными насосами ВЗУ мощностью 90 кВт в количестве 4-х штук Клинского производственного комплекса ОАО «Сан Интербрю», расположенного по адресу: г. Клин, ул. Московская, 28 .

Применение нового шкафов управления типа АЭП на базе мягкого пускателя MSF-190 было вызвано необходимостью замены технически устаревших шкафов управления погружными насосами, а также ненадежной их работой.

Предприятием выполнено:

на водозаборных узлах №№1,2,3,4 ,5:

- а) смонтирована новая эстакада для прокладки кабелей.
- б) проложены силовые кабели ВВГ 4x95мм² питающие эти ВЗУ,
- в) установлены новые шкафы управления погружными насосами мощностью 90 кВт на базе мягкого пускателя Emotron AB (Швеция) серии MSF-190;
- г) произведена пуско-наладка шкафов управления типа АЭП

Применение устройства мягкого пуска MSF-190 позволило решить основную задачу по обеспечению нормальной и надежной эксплуатации погружными насосами водозаборного узла. Мягкий пускатель MSF-190 очень прост в монтаже и ручном управлении.

Работы выполнены своевременно, строго в соответствии с утвержденным проектом и приняты Заказчиком в эксплуатацию без претензий и замечаний. Качество выполненных работ удовлетворяет требованиям технического задания и действующим СНиП оборудование систем сертифицировано и применено в соответствии с техническими условиями Изготовителя.

Персонал службы эксплуатации получил полный комплект технической документации и инструкции по использованию и управлению оборудованием.

Директор ООО «Энергометра Плюс»



Селиверстов С.А.